UWAGI:
1. przed rozpoczęciem prac należy zweryfikować stan istniejący
2. (*) aparaty przystosowane do plombowania
3. przystosować okablowanie wewnętrzne w szafkach



ZAKRES ZMIAN:
1. zabezpieczenie główne w szafce kablowej T–01
2. wlz z szafki T–01 do Z–G
3. wyłącznik główny w Z–G
4. wkładki zabezpieczeń w rozłacznikach bezpiecznikowych wlz do szaf licznikowych F1, F2 i F3
5. wlz do szaf licznikowych za rozłącznikami F1 i F2
6. tablice licznikowe, nowe zabezpieczenia i wlz do mieszkań na poddaszu
7. należy przystosować okablowanie wewnętrzne w poszczególnych szafkach
   – dostosować do nowych warunków zasilania

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
SAMOCZYNNE WYŁACZENIE ZASILANIA
INSTALACJA ZASILAJĄCA TN–C–S

AKPB ARCHITEKCI
PIOTR BARTOSIK
60-566 P O Z N A Ń, ul. Szamotulska 82/8
tel. (61) 8 417 593, e-mail:akpb@architekci.pl

INWESTOR:	CZERWONACKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp.z.o.o. 62 - 028 Kozieglowy, os. Leśne 24 C
LOKALIZACJA:	OSIEDLE CZTBS W KOZIEGŁOWACH os. Leśne, budynek nr 24 działki nr 163/7, 107/68, 107/74, 107/81 — budynek 24
NAZWA PROJEKTU:	Przebudowa – adaptacja poddaszy nieużytkowych w 2 budynkach mieszkalnych, wielorodzinnych 24 i 25
FAZA PROJEKTU:	PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY
NAZWA RYSUNKU:	Schemat zasilania budynku 24 złącze 3155, segmenty A,B i C — SKALA: 1:–
PROJEKTANCI:	mgr inż. Piotr Walerczyk upr.bud.WKP/0313/PWOE/07 — NR RYSUNKU: **E9**
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Andrzej Malinowski upr.bud.WKP/0386/POOE/12
	P O Z N A Ń, marzec 2014