

Poznań, 2016-10-04

Numer pisma: DW/IBM/345/57449/2016

Numery spraw: IBM/80-2/2016/2016

**Czerwonackie Towarzystwo  
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  
Os. Leśne 24C  
62-028 Koziegłowy**

**Dotyczy: warunków technicznych podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej budynku mieszkalnego wielorodzinnego (10 mieszkań) planowanego na działce nr geod. 1 przy ul. Gdyńskiej i Krętej w Czerwonaku (zlewnia kanalizacji ZMPZ).**

W odpowiedzi na Państwa pismo w ww. sprawie podajemy warunki techniczne podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej:

Odprowadzenie ścieków bytowych z przedmiotowego budynku w ilości podanej we wniosku tj.  $Q_{dśr}=4,99\text{m}^3/\text{d}$  należy przewidzieć do kanału sanitarnego o średnicy 200mm z rur PVC przebiegającego w ulicy Krótkiej (wybudowanego w ramach ZMPZ). Włączenie do kanału należy przewidzieć za pośrednictwem studni rewizyjnej o rzędnej dna 61,44m.n.p.m. lub w przeszło kanału poprzez wykonanie otworu wiertnicą i zastosowanie oryginalnych, dopuszczonych do stosowania w budownictwie, dostępnych na rynku, szczelnych połączeń.

W związku z tym, że w miejscowości Czerwonak sieć wodociągowa nie jest eksploatowana przez naszą Spółkę (na tym terenie zaopatrzeniem w wodę zajmuje się inny operator), rozliczanie za odprowadzanie ścieków bytowych może odbywać się wyłącznie na podstawie jednego z poniższych wariantów:

1. w przypadku innego operatora - wskazań wodomierza głównego na przyłączy wody, przy czym montaż wodomierza głównego odbywa się na koszt i staraniem operatora lub
2. w przypadku posiadania ujęcia własnego - wskazań wodomierza własnego na tym ujęciu służącemu zwykłemu korzystaniu z wód, przy czym montaż wodomierza własnego odbywa się na koszt i staraniem właściciela nieruchomości, a zaplombowanie wodomierza własnego nastąpi równolegle przy odbiorze przyłącza kanalizacji sanitarnej.

Sposób opomiarowania winien być przedstawiony i pozytywnie zaopiniowany w projekcie przyłącza kanalizacji sanitarnej.

Projekt przyłącza kanalizacji sanitarnej należy opracować na mapie do celów projektowych, zgodnie z wytycznymi zawartymi w opracowaniu „Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przyłączy. Wymagania ogólne.” Aquanet SA, styczeń 2013r. oraz na podstawie obowiązujących przepisów i normatywów technicznych.

Projekt przyłącza opracowany na aktualnej mapie do celów projektowanych należy uzgodnić w

Aquanet SA przy ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu, a projektowaną trasę na Naradzie Koordynacyjnej działającej przy Starostwie Powiatowym ul. Jackowskiego 18, Poznań. W projekcie należy wykazać stan prawny terenu w zakresie projektowanego przyłącza.

Wykonawcą przyłącza może być osoba fizyczna lub prawna prowadząca działalność w zakresie wykonywania instalacji wod.-kan.

Warunkiem rozpoczęcia odprowadzania ścieków jest wykonanie przyłącza zgodnie z uzgodnionym projektem oraz podpisanie umowy z Aquanet S.A. o odprowadzanie ścieków.

Jednocześnie informujemy, że Aquanet pokrywa koszty połączenia przyłącza z siecią kanalizacji sanitarnej ustalone w formie ryczałtu zgodnie z cennikiem umieszczonym na naszej stronie internetowej: [www.aquanet.pl](http://www.aquanet.pl) w zakładce dla klienta. Podstawą zwrotu ww. kosztów jest zawarcie "Umowy odpłatnego przekazania przyłączenia do sieci" podczas odbioru przyłącza.


Niniejsze warunki techniczne są ważne przez 2 lata.

**Załącznik:**

1. Mapa zasadnicza
2. Faktura

Sprawę prowadził: Artur Greser, tel.: 061-83-59-289

e-mail: [artur.greser@aquanet.pl](mailto:artur.greser@aquanet.pl)

**AQUANET**  
BIURO ROZWOJU MAJĄTKU  
  
Artur Greser  
Specjalista ds. Warunków Technicznych



