

PRZEDMIAR ROBÓT

Instalacje elektryczne - oświetlenie terenu

Nazwa robót budowlanych:

Instalacje elektryczne - oświetlenie terenu

Nazwy i kody robót wg WSZ:

CPV 45310000-3

Adres obiektu budowlanego:

Budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną,
Czerwonak, ul. Gdyńska, działka ewid. nr 1/2, obręb Czerwonak

Nazwa i adres zamawiającego:

Czerwonackie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o., os. Leśne 24C, 62-028 Kozięglowy

Opracował: mgr inż. Andrzej Baranowski

Data opracowania: październik 2017r.

I. Spis działów przedmiaru

1 Oświetlenie terenu CPV 45310000-3

II. Tabele działów przedmiaru

1 Oświetlenie terenu CPV 45310000-3

Lp	KNR	STWiOR	Opis	Jednostka	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.1	KNNR 0009 0801- 1600	STE-01.01	Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 2,0 kg/m układanych w gruncie kategorii III-IV.;	m	25		
1.2	KNNR 0009 1001- 0800	STE-01.01	Demontaż słupów oświetleniowych o masie do 300 kg;	słup	2		
1.3	KNNR 0005 0701- 0200	STE-01.01	Kopanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III;	m3	13,6		
1.4	KNNR 0005 0706- 0100	STE-01.01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m;	m	68		
1.5	KNNR 0005 0705- 0100	STE-01.01	Układanie rur osłonowych - Rury osłonowe DVK 75;	m	3		
1.6	KNNR 0005 0707- 0200	STE-01.01	Ręczne układanie kabli w rowach kablowych - YKY 0,6/1kV 3x4;	m	64		
1.7	KNNR 0005 0726- 0900	STE-01.01	Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm ² ;	szt.	6		
1.8	KNNR 0005 0702- 0200	STE-01.01	Zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III;	m3	10,2		
1.9	KNNR 0005 1001- 0100	STE-01.01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, parkowych h=4,5m, fundament prefabrykowany;	szt.	3		
1.10	KNNR 0005 1003- 0101	STE-01.01	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, przewody kabelkowe wciągane w słupy, rury osłonowe, wysokość latarni do 4 m bez wysięgnika;	kpl	3		
1.11	KNNR 0005 1004- 0100	STE-01.01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego - Oprawa parkowa LED;	szt.	3		
1.12	KNNR 0005 1302- 0200	STE-01.01	Badanie linii kablowej niskiego napięcia NN, o ilości żył 3;	odc.	1		
1.13	KNRw 0508 0902- 0100	STE-01.01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania impedancja pętli zwarciowej pomiar pierwszy;	pom.	1		

Lp	KNR	STWiOR	Opis	Jednostka	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.14	KNRw 0508 0902- 0200	STE-01.01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania impedancja pętli zwarciowej pomiar następny;	pom.	2		
			RAZEM 1. Oświetlenie terenu				