

Koziegłowy, dnia 21.05.2019 r.

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie prac remontowych składających się z dwóch zadań: 1) remontu elewacji budynku nr 25 na Osiedlu Leśnym w Koziegłowach, 2) remontu klatek schodowych w budynkach nr 24 i 25 na Osiedlu Leśnym w Koziegłowach” nr sprawy: ZP.1.2019.

Zamawiający - Czerwonackie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. informuje zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” o zmianie treści SIWZ.

Powyższa zmiana polega na doprecyzowaniu opisu przedmiotu zamówienia dla zadania częściowego nr 2 w zakresie stolarki drzwiowej, ujętego w części II SIWZ, projekcie technicznym i STWiORB:

A. CZĘŚĆ II - Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 2 (dotyczy bud. 24 i 25)

pkt 1). f).

Wymiana 45 szt. skrzydeł drzwiowych do mieszkań – charakterystyka drzwi:

Skrzydło drzwiowe przylgowe, rama wykonana z płyty MDF dodatkowo wzmocniona dwoma płaskownikami stalowymi.

Wypełnienie płyta wiórowa otworowa, izolacyjność akustyczna (Rw=32dB), płyta zewnętrzna płaska, wykończenie laminat CPL 0,7-0,8 mm kolor biały.

3 zawiasy wkręcane koloru srebrnego, zamek zasuwkowy dolny na wkładkę patentową

zamek zasuwkowy górny na wkładkę patentową, wizjer.

szyld dolny z klamką plus rozeta górna w kolorze srebrny mat/satyna.

Rekomendowane drzwi firmy DRE ENTER 0 lub równoważne o cechach wg powyższego opisu.

pkt 1). g).

Renowacja istniejących drewnianych progów drzwiowych i wymiana pozostałych na drewniane (9 szt. wraz z malowaniem w następujących lokalach 24/9, 24/10, 24/13, 24/25, 24/27, 24/34, 24/38, 24/39).

pkt 2). f).

Wymiana 38 szt. skrzydeł drzwiowych do mieszkań – charakterystyka drzwi:

Skrzydło drzwiowe przylgowe, rama wykonana z płyty MDF dodatkowo wzmocniona dwoma płaskownikami stalowymi.

Wypełnienie płyta wiórowa otworowa, izolacyjność akustyczna (Rw=32dB), płyta zewnętrzna płaska, wykończenie laminat CPL 0,7-0,8 mm kolor biały.

3 zawiasy wkręcane koloru srebrnego, zamek zasuwkowy dolny na wkładkę patentową
zamek zasuwkowy górny na wkładkę patentową, wizjer.

szyld dolny z klamką plus rozeta górna w kolorze srebrny mat/satyna.

Rekomendowane drzwi firmy DRE ENTER 0 lub równoważne wg powyższego opisu.

pkt 2). g).

Renowacja istniejących drewnianych progów drzwiowych.

Dokumentacja projektowa:

B. Projekt remontu bud. nr 24 – część opisowa

1. Remont klatek schodowych

pkt. 3.5 - malowanie ościeżnic drzwiowych do mieszkań, piwnic, szachtów oraz malowanie niewymienianych skrzydeł drzwiowych piwnic i szachtów.

pkt. 3.5.a - wymiana skrzydeł drzwiowych do mieszkań charakterystyka drzwi:

Skrzydło drzwiowe przylgowe, rama wykonana z płyty MDF dodatkowo wzmocniona dwoma płaskownikami stalowymi.

Wypełnienie płyta wiórowa otworowa, izolacyjność akustyczna (Rw=32dB), płyta zewnętrzna płaska, wykończenie laminat CPL 0,7-0,8 mm kolor biały.

3 zawiasy wkręcane koloru srebrnego, zamek zasuwkowy dolny na wkładkę patentową

zamek zasuwkowy górny na wkładkę patentową, wizjer.

szyld dolny z klamką plus rozeta górna w kolorze srebrny mat/satyna.

Rekomendowane drzwi firmy DRE ENTER 0 lub równoważne wg powyższego opisu.

pkt. 3.5.b - renowacja istniejących drewnianych progów drzwiowych i wymiana pozostałych na drewniane (9 szt. wraz z malowaniem (9 szt. wraz z malowaniem w następujących lokalach 24/9, 24/10, 24/13, 24/25, 24/27, 24/34, 24/38, 24/39).).

pkt. 3.6 - naklejenie na drzwi nr mieszkań i oznaczeń drzwi szachtów i piwnic cyframi z folii samoprzylepnej (oracal 641 czarny)

pkt. 3.7 - demontaż włączników schodowych z likwidacją otworów po puszkach i wymiana na nowe włączników dzwonkowych.

C. Projekt remontu bud. nr 25 – część opisowa

3. Remont klatek schodowych

pkt. 3. 5 - malowanie ościeżnic drzwiowych do mieszkań, szachtów oraz malowanie niewymienianych skrzydeł drzwiowych szachtów.

pkt. 3.5.a - wymiana skrzydeł drzwiowych do mieszkań – charakterystyka drzwi:

Skrzydło drzwiowe przylgowe, rama wykonana z płyty MDF dodatkowo wzmocniona dwoma płaskownikami stalowymi.

Wypełnienie płyta wiórowa otworowa, izolacyjność akustyczna (Rw=32dB), płyta zewnętrzna płaska, wykończenie laminat CPL 0,7-0,8 mm kolor biały.

3 zawiasy wkręcane koloru srebrnego, zamek zasuwkowy dolny na wkładkę patentową

zamek zasuwkowy górny na wkładkę patentową, wizjer.

szyld dolny z klamką plus rozeta górna w kolorze srebrny mat/satyna.

Rekomendowane drzwi firmy DRE ENTER 0 lub równoważne wg powyższego opisu.

pkt. 3.5.b. - renowacja istniejących drewnianych progów drzwiowych.

pkt. 3.6 - naklejenie na drzwi nr mieszkań i oznaczeń drzwi szachtów i piwnic cyframi z folii samoprzylepnej (oracal 641 czarny).

pkt. 3.7 - demontaż włączników schodowych z likwidacją otworów po puszkach i wymiana na nowe włączników dzwinkowych.

D. STWiOR ST-00/05 Stolarka drzwiowa.

1. Część ogólna, pkt. 2. Materiały, pkt. 2.1. Stolarka drzwiowa

Drzwi do mieszkań - Skrzydło drzwiowe przylgowe, rama wykonana z płyty MDF dodatkowo wzmocniona dwoma płaskownikami stalowymi.

Wypełnienie płyta wiórowa otworowa, izolacyjność akustyczna ($R_w=32\text{dB}$), płyta zewnętrzna płaska, wykończenie laminat CPL 0,7-0,8 mm kolor biały.

3 zawiasy wkręcane koloru srebrnego, zamek zasuwkowy dolny na wkładkę patentową zamek zasuwkowy górny na wkładkę patentową, wizjer.

szyld dolny z klamką plus rozeta górna w kolorze srebrny mat/satyna.

Rekomendowane drzwi firmy DRE ENTER 0 lub równoważne wg powyższego opisu.

Ościeżnica – istniejąca metalowa do renowacji w kolorze białym RAL 9016.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom.

Termin składania ofert upływa w dniu **31.05.2019 r., godz. 09:00**, otwarcie o godz. 09:15.