

Koziegłowy, 02.10.2019 r.

Wykonawcy

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie remontu klatek schodowych w budynkach nr 24 i 25 na Osiedlu Leśnym w Koziegłowach”, nr sprawy: ZP.3.2019

Czerwonackie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koziegłowach, zwane dalej „Zamawiającym” informuje, że w dniu 27.09.2019 r. wpłynęło zapytanie do treści SIWZ.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r. poz.1986 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródeł zapytania.

Pytanie:

„Opis przedmiotu zamówienia” mówi o wymianie samych skrzydeł drzwiowych do mieszkań. Z kolei „Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ST-00/05 Stolarka drzwiowa” w materiałach wymienia drzwi wewnętrzne do mieszkań jako skrzydło i ościeżnica. Co więcej po przeprowadzeniu wizji lokalnej z przedstawicielem producenta skrzydeł drzwiowych, zauważyliśmy, że zdecydowana większość istniejących ościeżnic może nie pasować do nowych skrzydeł drzwiowych. Ponadto montaż nowych skrzydeł drzwiowych do starych ościeżnic spowoduje, że nie będzie zachowana wymagana izolacyjność akustyczna.

1. Czy Inwestor wymaga wymiany skrzydła i ościeżnicy?
2. Czy w przypadku wymiany samych skrzydeł Inwestor rezygnuje z parametru izolacyjności akustycznej?
3. Czy w przypadku wymiany samych skrzydeł, konieczność wymiany ościeżnicy ze względu na brak możliwości dopasowania skrzydła do ościeżnicy, będzie rozliczana jako robota dodatkowa?
4. Czy w przypadku wymiany kompletnych drzwi próg ma być ze stali nierdzewnej jak we wspomnianej wyżej specyfikacji, czy drewniany, jak w opisie?

Odpowiedź:

1. Inwestor wymaga wymiany wyłącznie skrzydła, zgodnie z projektem.
2. W przypadku wymiany samych skrzydeł, Inwestor rezygnuje z parametru izolacyjności akustycznej dla zestawu skrzydło / ościeżnica.
3. Jeżeli w trakcie prowadzenia robót zaistnieje konieczność wymiany ościeżnicy potwierdzona przez Inspektora Nadzoru, będzie ona rozliczana jako robota dodatkowa.
4. W przypadku wymiany kompletnych drzwi i ościeżnicy próg ma być drewniany.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania ofert ulega przesunięciu i upływa 09.10.2019 r. o godz. 9:00, otwarcie o godz. 9:15.

PREZES ZARZĄDU

Jarosław Wobłowski

