UWAGI:
1. przed rozpoczęciem prac należy zweryfikować stan istniejący
2. (*) aparaty przystosowane do plombowania
3. przystosować okablowanie wewnętrzne w szafkach



ZAKRES ZMIAN:
1. zabezpieczenie główne w szafce kablowej T-02
2. wkładki zabezpieczeń w rozłacznikach bezpiecznikowych wlz do szaf licznikowych F1 i F2
3. tablice licznikowe, nowe zabezpieczenia i wlz do mieszkań na poddaszu
4. należy przystosować okablowanie wewnętrzne w poszczególnych szafkach
   – dostosować do nowych warunków zasilania

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
SAMOCZYNNE WYŁACZENIE ZASILANIA
INSTALACJA ZASILAJĄCA TN-C-S

AKPB ARCHITEKCI
PIOTR BARTOSIK
60-566 P O Z N A Ń, ul. Szamotulska 82/8
tel. (61) 8 417 593, e-mail:akpb@architekci.pl

INWESTOR:	CZERWONACKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp.z.o.o. 62 - 028 Kozieglowy, os. Leśne 24 C
LOKALIZACJA:	OSIEDLE CZTBS W KOZIEGŁOWACH os. Leśne, budynek nr 24 działki nr 163/7, 107/68, 107/74, 107/81 — budynek 25
NAZWA PROJEKTU:	Przebudowa – adaptacja poddaszy nieużytkowych w 2 budynkach mieszkalnych, wielorodzinnych 24 i 25
FAZA PROJEKTU:	PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY
NAZWA RYSUNKU:	Schemat zasilania budynku 25 złącze 3207, segmenty D i E — SKALA: 1:–
PROJEKTANCI:	mgr inż. Piotr Walerczyk upr.bud.WKP/0313/PWOE/07 — NR RYSUNKU: **E12**
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Andrzej Malinowski upr.bud.WKP/0386/POOE/12
P O Z N A Ń,	marzec 2014